



16	1	Izap leválasztó	50	10	BB 2"
15	1	Küls hőérzékelő			Vutotronic 300 tartozéka
14	1	Viessmann Vitorinic 300			
13	4	Automata légtelenítő	10	10	3/8"
12	1	Visszacsapó szelep	40	10	BB 1 1/2"
11	3	Golyóscsap	40	10	BB 1 1/2"
10	2	Szivattyú Wilo Stratos 30/1-8	32	10	WILO
9	1	Visszacsapó szelep	50	10	BB 2"
8	3	Golyóscsap	50	10	BB 2"
7	2	Osztó gyűjtő 89*3,2 mm l=600			
6	1	Használati melegvíz tároló csőkéigóval		10	Viessmann 300 liter
5	1	Zárt tágulási tartály ZILMET			300 liter 1,5 bar
4	1	Hőcserélő	25	10	Viessmann 80 kW
3	1	Tágulási tartály Flamco Airfix			25 liter 1,5 bar
2	2	Kazántöltő és üritő csap	10	10	1/2" MOFÉM
1	1	Kazán Vitodens 200 W 17-60 kW			Viessmann
Jel	Db	Megnevezés, típus	NA	NNy	Megjegyzés
TÉTELJEGYZÉK					

Megbízó :
Kapuvár Város Önkormányzata

Szücs Tervező Iroda Bt tel/fax : 96/339-059
9171 Győrújfalú , Tánácsics u.5. szucs@t-online.hu

Munka megnevezése :

Kapuvár, Arany János utca 10. HRSZ 2085.
Óvoda felújítás átalakítás

Egyeztetők :

Szjártó Ottó

Farkas Balázs

Rajzterület :

Tervrajz megnevezése :

Központi fűtés függőleges csőterv

Lépték :

1:50

Tervfajta :

k.t.

Szerkesztő :

Tervező :

Szücs Péter
G 08-0130

Vezető tervező :

Dátum :

2018.
február 24.

Rajzszám :

Gf-1